



Nr.:	Block	Reihen	Plätze	Summe Reihe	Summe Block	Summe
1	A1	9		84		
2	A2	13	10	130		
3	A3	6	8	48	262	
4	B1	7	20	140		
5	B2	13	20	260	504	
6	B3	4	26	104		
7	C1	7	12	84		
8	C2	13	12	156		
9	C3	4	25	265	265	1.031

Stuhlgröße 58 * 53 cm in Reihen
 Abstand zwischen den Reihen 42 cm

Fläche Rollstuhl
 0,80 * 0,80 m
 Platzbedarf
 1,75 * 0,80 m



SBauVO, Teil 1, Versammlungsstätten

§7 Abs. 1
 Entfernung eines Besucherplatz bis zum Ausgang
 30,0 m plus 5,00 m je 2,50 m Hallenhöhe über 5,00 m
 ==> Hallenhöhe ca. 10,0 m = 30,0 + 2 * 5,00 = 40,0 m

§10 Abs. 3
 Sitzplatzbreite min. 50 cm
 Durchgang zwischen den Sitzreihen min. 40 cm

§10 Abs. 4
 Blöcke von max. 30 Sitzplatzreihen
 Gänge min. 1,20 m

§10 Abs. 5
 10 Sitzplätze mit einem Ausgang
 20 Sitzplätze mit zwei Ausgängen

§10 Abs. 7
 Für 1,0 % der Besucher / -innen sind Rollstuhlplätze
 vorzusehen.
 1.031 Personen * 1,0 % = 10 Rollstuhlplätze.

Anlage zur Baugenehmigung
 B 11/09
 Bauaufsichtlich geprüft:
 05.01.2012
 Stadt Hennef (Stag)
 Der Bürgermeister
 Im Auftrag
 Jannle

Bestuhlungsplan

Projekt:
 Mehrzweckhalle Meiersheide
 Meiersheide 20
 53773 Hennef
 Bauherr /-in:
 Stadt Hennef Der Bürgermeister
 Frankfurter Straße 97
 53773 Hennef

IBL
Ingenieurbüro Löwenberg
 Horst Löwenberg Dipl.-Ing.
 Bahnhofstraße 19 53773 Hennef
 Staatlich anerkannter Sachverständiger
 für Brand-, Schall- und Wärmeschutz

Löwenberg

Bauteil:
 Bestuhlungsplan
 Variante 1, Theaterbestuhlung
 Stand 04.01.2012

Tel.: 02242 / 90 43 115
 Fax: 02242 / 90 43 116
 Mobil: 0171 / 758 47 18
 e-Mail: info@IBL.cc

Ingenieurkammer-Bau
 Nordrhein-Westfalen
 Mitglied der Kammer

Maßstab: Datum: Projekt Nr.: Plannummer:
 1:100 29.04.2011 2008 078 010_a